

ZAMAWIAJĄCY:
Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj

ZP.TBS – 1/2026

Zmiana w przedmiocie zamówienia
„Budowa monitoringu CCTV - Budynek Administracyjny ul. Łąkowa 13
oraz Budynki Mieszkalne ul. Łąkowa 17A i 17B”

w części dotyczącej zastosowania urządzeń – kamer,
zlokalizowanych na daszkach sufitowych przed wejściami do klatek schodowych.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia (Projekt techniczny, str. 7-8, pkt. 1.4. Założenia techniczne, tabela: Zestawienie punktów kamerowych projektowanego systemu monitoringu wizyjnego):

w miejsce:

- **każdej z kamer** umiejscowionych na daszkach sufitowych przed wejściem do klatek, oznaczonych w projekcie technicznym, jako „**Kamera IP 6 PMX wandalooporna z obiektywem „rybie oko”** (K-A.4, K-A.5, K-A.4, K-B.2, K-B.3),

należy zainstalować:

- **po dwie kamery IP 6 PMX wandalooporne (kopulka) z oświetlaczem światła białego i IR,** jedna skierowana na wejście do klatki schodowej, druga na obszar przed budynkiem.

W związku z powyższym, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3, powyższe zmiany.

Ewentualne szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Biłgoraj, dn. 06.03.2026 r.